



Registrazione numero / Registration number

0907a/24

ATTESTATO DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITYVisto il Rapporto di Prova / Referring to the Test Report
n. 0044\DC\ACU\23_1 del/dated 23/10/2023

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

Porta pedonale ad anta singola per uso interno
Internal pedestrian single leaf door
Mod. ABSOLUTE SWING SPINGERE

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

ERMETIKA SRL
Via Trani, 126 - 76121 BARLETTA (BT) - ITALYHa effettuato le prove secondo le norme EN ISO 10140-1: 2021, EN ISO 10140-2:2021, EN ISO 717-1:2020 e
ha ottenuto i seguenti risultati:*Performed the tests according to the standards EN ISO 10140-1: 2021, EN ISO 10140-2:2021, EN ISO 717-1:2020 and
obtained the following results:***Isolamento acustico / Sound insulation**

con paraspifferi automatic / with automatic draft excluder:

Rw(C;Ctr) = 28(0;-1) dB

senza paraspifferi automatic / without automatic draft excluder:

Rw(C;Ctr) = 23(0;0) dB

Prima emissione / First issue: 09/07/2024

Ultima emissione / Last issue: //

Carlo Dassi
B.A. Certification

GQ002 REV.00